

低濃度PCB廃棄物処理実績（2026年4月～2026年6月）

	固定床炉処理 （加熱分離）						二次燃焼炉 （焼却）	
	トランス類		コンデンサ		空ドラム缶	金属くず	その他	油
	（ t ）	（台）	（ t ）	（台）	（本）	（ t ）	（t）	（ k L ）
2026年4月	14. 6	61	0. 2	6	12	0. 3	0. 0	3. 6
2026年5月	85. 0	484	0. 4	18	52	1. 3	2. 4	19. 3
2026年6月	78. 2	365	0. 3	17	77	10. 5	0. 3	22. 3
2026年7月								
2026年8月								
2026年9月								
2026年10月								
2026年11月								
2026年12月								
2027年1月								
2027年2月								
2027年3月								

ばいじんの分析結果（含有及び溶出試験）

採取日：2026年5月12日

採取日等 調査項目		分析項目	単位	測定値	順守すること とした数値
二次燃焼炉飛灰	含有試験	P C B	ng/g	0.10	－
		D X N s	ng-TEQ/g	0	3
	溶出試験	P C B	mg/L	<0.0005	0.003
急冷塔飛灰	含有試験	P C B	ng/g	0.53	－
		D X N s	ng-TEQ/g	0.0016	3
	溶出試験	P C B	mg/L	<0.0005	0.003
中和澱物	含有試験	P C B	ng/g	13	－
		D X N s	ng-TEQ/g	0.40	3
	溶出試験	P C B	mg/L	<0.0005	0.003
排水澱物	含有試験	P C B	ng/g	8.8	－
		D X N s	ng-TEQ/g	0.17	3
	溶出試験	P C B	mg/L	<0.0005	0.003
燃殻	含有試験	P C B	ng/g	6.5	－
		D X N s	ng-TEQ/g	0.0017	3
	溶出試験	P C B	mg/L	<0.0005	0.003

敷地境界、周辺大気の分析結果

測定日：2026年5月11日～5月18日

測定場所：弊社敷地境界及び沼ノ端公園測定局

採取日等 調査項目		分析項目	単位	測定値	順守すること とした数値
敷地境界	東	P C B	ng/m ³	0.160	500
	西	P C B	ng/m ³	0.084	500
	南	P C B	ng/m ³	0.099	500
	北	P C B	ng/m ³	0.086	500
周辺大気 (沼ノ端公園測定局)		P C B	ng/m ³	0.028	500
		D X N s	pg-TEQ/m ³	0.0037	0.6

放流水の分析結果

測定日：2026年5月12日

採取場所：弊社放流口

採取日等 調査項目	分析項目	単位	測定値	順守すること とした数値
放流水	P C B	mg/L	0.00000029	0.003
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.058	10
	水素イオン濃度（pH）	-	6.7	5～9
	化学的酸素消費量	mg/L	2.1	30
	浮遊物質（SS）	mg/L	<1	25
	n-ヘキサン抽出物質含有量	mg/L	<1	1.2
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.001	0.03
	シアン化合物	mg/L	<0.1	1
	有機りん化合物	mg/L	<0.1	1
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.02	0.1
	六価クロム化合物	mg/L	<0.02	0.2
	ひ素及びその化合物	mg/L	<0.005	0.1
	水銀及びアルキル水銀他水銀化合物	mg/L	<0.0005	0.005
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.3
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	3
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	0.02
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	0.06
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	0.2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	0.4
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	0.02
	ベンゼン	mg/L	<0.001	0.1
	チウラム	mg/L	<0.0006	0.06
	シマジン	mg/L	<0.0003	0.03
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	0.2
	セレン及びその化合物	mg/L	0.002	0.1
	フェノール類含有量	mg/L	<0.02	5
	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.4	15
	ほう素及びその化合物	mg/L	1.55	230
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.014	0.5
	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.60	100

排ガス分析結果

測定日：2026年5月12日

測定場所：弊社煙突出口

採取日等 調査項目	分析項目	単位	測定値	順守すること とした数値
排ガス量	湿り	Nm ³ /h	54200	－
	乾き	Nm ³ /h	44100	－
酸素濃度	測定値	%	11.9	－
ばいじん	測定値	g/Nm ³	0.016	－
	酸素12%換算値	g/Nm ³	0.016	0.036※
硫黄酸化物	測定値	ppm	<1	－
	酸素12%換算値	ppm	<1	40※
窒素酸化物	測定値	ppm	42	－
	酸素12%換算値	ppm	41	126※
塩化水素	測定値	mg/Nm ³	10	－
	酸素12%換算値	mg/Nm ³	9	700
一酸化炭素	測定値	ppm	<10	－
	酸素12%換算値	ppm	<10	100
P C B	測定値	ng/Nm ³	2.3	－
	酸素12%換算値	ng/Nm ³	2.3	100,000
D X N s	毒性等価換算値	ng-TEQ/Nm ³	0.00020	0.1

※平成27年8月25日締結 公害防止協定の稼働平均濃度

稼働平均排出量とは、汚染物質ごとの年間排出量を年間稼働時間数で除したものであり、当該排出量にかかる適用期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。